

कार्यालय से अनुदान तथा मनोरंजन कार्यक्रमों व फिल्म शो के जरिये एकत्रित धन है।

**पतरातू ताप बिजली घर के निर्माण में प्रगति**  
1355. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री टी० राम :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि यद्यपि पतरातू ताप बिजली घर के निर्माण का कार्य गत 8 वर्षों से चल रहा है फिर भी अब तक क्या आघा कार्य ही हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सोवियत रूस द्वारा सप्लाई किया गया सामान बेकार पड़ा है तथा उस पर जंग लग रहा है; और यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त बिजली घर के निर्माण को पूरा करने के लिये कितना समय निर्धारित किया गया; उसमें से कितने वर्ष बीत चुके हैं तथा इसके निर्माण के पूरा होने में और कितना समय लगने की संभावना है; और

(ङ) उक्त परियोजना पर कितनी लागत का अनुमान था, इसमें से कितनी राशि खर्च हो चुकी है तथा और आगे कितनी राशि व्यय होने की संभावना है ?

**सिंचाई तथा विद्युत, मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) पतरातू ताप विद्युत् केन्द्र के प्रथम चरण में 50-50 मेगावाट के चार ताप यूनिटों का और 100-100 मेगावाट के दो यूनिटों का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है। पतरातू ताप बिजली केन्द्र का प्रथम चरण 1962 में आरंभ किया गया था। 50-50 मेगावाट के चार यूनिट चालू किए जा चुके हैं और 100-100 मेगावाट के दो यूनिटों के 1971 में चालू होने की संभावना है।

(ख) विलम्ब का मुख्य कारण ठेकेदारों द्वारा बार-बार श्रम अशान्ति के कारण कार्यान्वयन में देरी और संभरकों द्वारा गुम-शुदा और कम आए माल की डिलिवरी में देरी करना है।

(ग) जी, नहीं। शेष दो यूनिटों के लिए उपस्कर प्रतिष्ठापित किया जा रहा है।

(घ) जानकारी नीचे दी जा रही है :

लक्ष्य तिथि	प्रचालन तिथि
पहला यूनिट : जुलाई, 1965 . . .	अक्टूबर, 1966
दूसरा यूनिट : नवम्बर, 1965 . . .	जून, 1967
तीसरा यूनिट : मार्च, 1966 . . .	नवम्बर, 1968
चौथा यूनिट : जुलाई, 1966 . . .	अक्टूबर, 1969
पांचवा यूनिट : फरवरी 1967 . . .	मार्च, 1971 (प्रत्याशित)
छठा यूनिट : अगस्त, 1967 . . . .	सितम्बर, 1971 (प्रत्याशित)

(ङ) मार्च, 1970 के अंत तक प्रत्याशित व्यय 48.89 करोड़ रुपये था। परियोजना की 52.71 करोड़ रुपये की अनु-

मानित लागत के प्रति 3.82 करोड़ रुपये की शेष राशि परियोजना को पूर्ण करने के लिए लगाई जानी है।